

Coni



**DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE INTELIGENCIA  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN  
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD**

**"2010, Año de la Patria. Bicentenario de Inicio de la Independencia y  
Centenario del Inicio de la Revolución".**

México, D.F. a 20 de mayo de 2010.

**C. MANUEL ARAGÓN RAMÍREZ**  
GERENCIA DE ADQUISICIONES  
P r e s e n t e


En atención a su comunicado de fecha 18 de mayo del año en curso, mediante el cual remite a este Departamento de Investigación copias de las propuestas técnicas de las empresas GP Proyectos, Servicios e Ingeniería, S.A. de C.V., DAHFSA de México, S.A. de C.V., Reparaciones y Servicios Electromecánicos, S.A. de C.V. y GADARK, S.A. de C.V., a fin de llevar a cabo el Dictamen Técnico el cual servirá de base para emitir el fallo el viernes 21 de mayo de 2010.

Sobre el particular, me permito enviar a Usted los resultados técnicos y cuadros comparativos derivados del análisis y evaluación de las propuestas presentadas por lo proveedores participantes, a efecto de que esa Gerencia a su cargo continúe con los trámites que procedan.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

**ATENTAMENTE  
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE INVESTIGACIÓN**

**LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ HERNANDEZ**




1694

No.	CONCEPTO	DAHSA de México S.A. de C.V.	GADARK S.A. de C.V.
18	Cambio en equipos cuando la carga sea defectuosa en un término de 48 hrs. posterior al reporte, sin costo para el organismo.	Cumple	Cumple
19	Instalación de refacciones nuevas y sustancias químicas conforme lo marca la norma vigente.	Cumple	Cumple
20	Colocación de seguros y sellos de garantía marchamo y alambre de cobre o material plástico en todos los equipos.	Cumple	Cumple
21	Realizar prueba hidrostática a los extintores que lo requieran, de acuerdo a la fecha de su última prueba, colocando una placa permanente de le fecha que se realizó para su identificación.	Cumple	Cumple
22	Introducción de nitrógeno a los cilindros para presurizarlos.	Cumple	Cumple
23	Obligación del prestador de servicios presentar la factura que demuestre la adquisición del agente extintor que será aplicado a los extinguidores	Cumple	Cumple
24	Obligación del proveedor en proporcionar extintores de su propiedad de un 50%, respecto de los que sean retirados de las instalaciones.	Cumple	Cumple
25	Tiempo de respuesta para atender llamadas a más tardar tres días.	Cumple	Cumple
26	Presenta formato de domicilios y responsables por parte de Telecomm quienes deberán supervisar los servicios en cada instalación.	Cumple	Cumple
27	Presenta formato de desglose de equipos ubicados en cada instalación por tipo de carga y capacidad.	Cumple	Cumple

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se elaboró el presente análisis técnico de las propuestas técnicas presentadas por los participantes.

Las empresas "DAHSA de México S.A. de C.V." y "GADARK S.A. de C.V.", cumplen con el total de lo solicitado en la descripción, especificaciones técnicas y alcances de los trabajos a contratar.

ELABORÓ:



MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ORTIZ

COORDINADOR DE SEGURIDAD

VISTO BUENO



LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN