



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Dirección de Recursos Humanos
OF.- 7000-0160/2022

Acuse

Ciudad de México a 2 de febrero de 2022.

Lic. Adán García Zamora
Director Estratégica de Inteligencia
Presente



Adjunto debidamente requisitado el formato de la "Bitácora de Revisión Mensual de Extintores", correspondiente al mes de enero de 2022, del Edificio "A" perteneciente a la Dirección de Recursos Humanos.

Atentamente
Mtra. Leticia Aguilar López
Directora de Recursos Humanos

Validó: Lic. Claudia Janette Serrano Calderas
Elaboró: C. Edgar Alejandro Herrera Romero




c. c. p. **Mtra. María del Rocío Mejía Flores.** - Directora General de Telecomunicaciones de México. - Presente





BITÁCORA DE REVISIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

	No. INVENTARIO	AGENTE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA	OBSERVACIONES *
AC1-01	1105093643	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-02	S/N	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-03	1105133060	PQS	4.5 KG	NOV/2020	OK
AC1-04	1105094283	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-05	1105094694	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-06	S/N	PQS	9 KG	NOV/2020	S/F
AC1-07	1105094168	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-08	1105094668	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-09	S/N	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-10	1105135250	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-11	S/N	PQS	4.5 KG	NOV/2020	OK
AC1-12	PRESTAMO	PQS			
AC1-13	PRESTAMO	PQS			
AC1-14	1105004155	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-15	S/N	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-16	1105086567	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-17	1105076659	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-18	S/N	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-19	S/N	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-20	1105094695	PQS	9 KG	NOV/2020	D y SF



EL extintor ACI-38 esta ubicado en el servicio médico del Centro Telecom 1

***Deberán anotarse las observaciones con las siguientes claves:**

PQS=	Polvo Químico Seco
CO2	Dióxido de Carbono
OK=	Correcto
D=	Despresurizado
SSG=	Sin Seguro
SF=	Sin Fieje
SS=	Sin Señal
M=	Manguera Dañada
SE=	Sin Etiqueta NOM-154 SCFI
U=	Ubicación Errónea: Altura
RV=	Recarga Vencida

ELABORA

C. EDGAR ALEJANDRO HERRERA ROMERO
JEFE DE PISO

REVISAR

LCDA. CLAUDIA JANETTE SERRANO CALDERAS
COORDINADORA OPERATIVA DE LA UIPC/DRH

AUTORIZA

MTRA. LETICIA AGUILAR LÓPEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS


FECHADE REVISIÓN:

Ciudad de México, a 2 de Febrero de 2022.



BITÁCORA DE REVISIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

No.	INVENTARIO	AGENTE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA	OBSERVACIONES *
AC1-21	1105004138	POS	6 KG	NOV/2020	D y SF
AC1-22	1105086571	POS	6 KG	NOV/2020	D y SF
AC1-23	S/N	POS	6 KG	NOV/2020	NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE EL EXTINTOR EN EL EDIFICIO "A", NI TAMPOCO LA BASE DE ESTE.
AC1-24	S/N	POS	9 KG	NOV/2020	D
AC1-25	1105094356	POS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-26	1105093640	POS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-27	1105094667	POS	9 KG	NOV/2020	D
AC1-28	1105156168	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-29	S/N	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-30	1105199530	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-31	S/N	POS	9 KG	NOV/2020	D
AC1-32	1105004134	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-33	S/N	POS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-34	S/N	POS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-35	S/N	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-36	1105076649	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-37	S/N	CO2	2 KG	NOV/2020	OK
AC1-38	S/N	POS		NOV/2020	OK



EL extintor AC1/38 esta ubicado en el servicio médico del Centro Telecomm 1

*Deberán anotarse las observaciones con las siguientes claves:

- PQS= Polvo Químico Seco
- CO2 Dioxido de Carbono
- OK= Correcto
- D= Despresurizado
- SSG= Sin Seguro
- SF= Sin Fieje
- SS= Sin Señal
- M= Manguera Dañada
- SE= Sin Etiqueta NOM-154 SCFI
- U= Ubicación Errónea: Altura
- RV= Recarga Vencida

FECHADE REVISIÓN:

Ciudad de México, a 2 de Febrero de 2022.

ELABORA

C. EDGAR ALEJANDRO HERRERA ROMERO

JEFE DE PISO

REVISÓ

LCDR. CLAUDIA JANETTE SERRANO CALDERAS

COORDINADORA OPERATIVA DE LA UICP/DRH

AUTORIZA

MTA. LETICIA AGUILAR LÓPEZ

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS