



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Acuse

Dirección de Recursos Humanos
OF.- 7000.-0270/2022

Ciudad de México a 4 de marzo de 2022.

Lic. Adán García Zamora
Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Presente

Adjunto debidamente requisitado el formato de la "Bitácora de Revisión Mensual de Extintores", correspondiente al mes de febrero de 2022, del Edificio "A" perteneciente a la Dirección de Recursos Humanos.

Atentamente
Mtra. Leticia Aguilar López
Directora de Recursos Humanos



Validó: Lic. Claudia Janette Serrano Calderas
Elaboró: C. Edgar Alejandro Herrera Romero

c. c. p. **Mtra. María del Rocío Mejía Flores.** - Directora General de Telecomunicaciones de México. - Presente



Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa,
C.P. 09310, CDMX. T: (55) 5090 1100 www.gob.mx/telecomm




2022 Flores
Ricardo



BITÁCORA DE REVISIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

	No. INVENTARIO	AGENTE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA	OBSERVACIONES *
AC1-01	1105093843	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-02	S/N	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-03	1105133060	PQS	4.5 KG	NOV/2020	OK
AC1-04	1105094283	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-05	1105094694	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-06	S/N	PQS	9 KG	NOV/2020	SIF
AC1-07	1105094168	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-08	1105094668	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-09	S/N	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-10	1105135250	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-11	S/N	PQS	4.5 KG	NOV/2020	OK
AC1-12	PRESTAMO	PQS			
AC1-13	PRESTAMO	PQS			
AC1-14	1105004155	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-15	S/N	PQS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-16	1105086587	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-17	1105076659	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-18	S/N	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-19	S/N	PQS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-20	1105094695	PQS	9 KG	NOV/2020	D y SF



EL extintor AC1-38 esta ubicado en el servicio médico del Centro Telecomm 1

*Deberán anotarse las observaciones con las siguientes claves:

PQS= Polvo Químico Seco
 CO2 Dióxido de Carbono
 OK= Correcto
 D= Despresurizado
 SSG= Sin Seguro
 SF= Sin Fleje
 SS= Sin Señal
 M= Manguera Dañada
 SE= Sin Etiqueta NOM-154 SCFI
 U= Ubicación Errónea: Altura
 RV= Recarga Vencida

ELABORA

C. EDGAR ALEJANDRO HERRERA ROMERO
 JEFE DE PISO

REVISAR

LCDA. CLAUDIA JANET FERRERANO CALDERAS
 COORDINADORA OPERATIVA DE LA UIPC/DRH

AUTORIZA


MTRA. LETICIA AGUILAR LÓPEZ
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

FECHA DE REVISIÓN:

Ciudad de México, a 2 de Marzo de 2022.

BITÁCORA DE REVISIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

	No.	AGENTE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA	OBSERVACIONES *
AC1-21	1105004138	POS	6 KG	NOV/2020	D y SF
AC1-22	1105086571	POS	6 KG	NOV/2020	D y SF
AC1-23	S/N	POS	6 KG	NOV/2020	NO SE ENCUENTRA FISCAMENTE EL EXTINTOR EN EL EDIFICIO "A", NI TAMPOCO LA BASE DE ESTE.
AC1-24	S/N	POS	9 KG	NOV/2020	D
AC1-25	1105094358	POS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-26	1105093640	POS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-27	1105094667	POS	9 KG	NOV/2020	D
AC1-28	1105156168	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-29	S/N	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-30	1105199530	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-31	S/N	POS	9 KG	NOV/2020	D
AC1-32	1105004134	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-33	S/N	POS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-34	S/N	POS	9 KG	NOV/2020	OK
AC1-35	S/N	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-36	1105076649	POS	6 KG	NOV/2020	OK
AC1-37	S/N	CO2	2 KG	NOV/2020	OK
AC1-38	S/N	POS		NOV/2020	OK



El extintor AC1/38 esta ubicado en el servicio médico del Centro Telecomm 1

*Deberán anotarse las observaciones con las siguientes claves:

- PQS= Polvo Químico Seco
- CO2 Dioxido de Carbono
- OK= Correcto
- D= Despresurizado
- SSG= Sin Seguro
- SF= Sin Fieje
- SS= Sin Señal
- M= Manguera Dañada
- SE= Sin Etiqueta NOM-154 SCFI
- U= Ubicación Errónea: Altura
- RV= Recarga Vencida

ELABORA
C. EDGAR ALEJANDRO HERRERA ROMERO
JEFE DE PISO

REVISÓ
LCDR. CLAUDIA JANETTE SERRANO CALDERAS
COORDINADORA OPERATIVA DE LA UIPC/DRH

AUTORIZA
MTA. LIDIA AGUILAR LÓPEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

FECHA DE REVISIÓN:

Ciudad de México, a 2 de Marzo de 2022.